

- 3.4 ชิ้นส่วนซ่อม ตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ชุด และเพิ่มเติมด้วย
 - 3.4.1 สายพานเครื่องยนต์ (BELT) ทุกระบบ ๆ ละ 6 ชุด
 - 3.4.2 ตัวกรองทุกระบบ ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ระบบละ 6 ชุด เฉพาะตัวกรองน้ำมันเครื่อง 12 ชุด
 - 3.4.3 หลอดไฟอะไหล่ของแผงควบคุม ตามข้อ 3.3 จำนวน 3 ชุด
 - 3.4.4 พิวส์ทุกระบบ ๆ ละ 3 ชุด
- 3.5 คู่มือ
 - 3.5.1 แนะนำการใช้งาน และการปรับเบ็ดบารุงเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อย่างละ 6 ชุด
 - 3.5.2 การซ่อมบารุงเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (ต้องสามารถซ่อมบารุงได้ทุกระบบในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์) 6 ชุด
 - 3.5.3 ชิ้นส่วนซ่อมเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย (ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์) 6 ชุด
- 3.6 มีเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งติดตั้ง 1 เครื่อง
- 3.9 มีถังน้ำมันอะไหล่ ชนิดโลหะ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- 3.11 สีทาถังแก๊สเขียวด้าน เบอร์ 34064
- 3.12 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีอุปกรณ์ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ทันที